
Megfelelőségi nyilatkozat

Nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv szerint

Tartalomjegyzék

Szabályozószelepek	2
Elzárószelepek	4
Pillangószelepek	7
Biztonsági szelepek	9
Kézi szabályozószelepek (strangszelepek)	10
Segédenergia nélküli szabályozószelepek	11
Visszacsapó szelepek	16
Szennyfogók	17

Megfelelőségi nyilatkozat Nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv szerint

Ezúton nyilatkozunk:

ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG,

Mergelheide 56-60, D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

hogy az alább felsorolt termékek a fent megadott Nyomástartó berendezések irányelve biztonságtechnikai követelményeit és a Gépek irányelve kockázatértékelési előírásait teljesítik.

Szerelvénytipusok:

Átmeneti és háromjártatú szabályozószelep ARI-STEVI® Fűtésttechnikai szabályozószelep ARI-STEVI®H Iszapolószelep ARI-STEVI®BBD							1. táblázat
Típus	Névleges nyomás	Névleges átmérő	Töltetbesorolás	Modul	Diagram	Bizonylat száma	Alkalmazott előírások
405	PN 16-40	15-500	1	H	6	50003/3*	1, 2, 6, 16
415	PN 40	25-50	2	A	7	--	
422	PN 16-40	200-250	1	H	6	50003/3*	
423		200-300					
425		300-500					
426		15-250					
440		15-250					
440 ANSI	Class 300	1/2"-2"					
441	PN 16-40	15-250					
445		15-250					
446		15-100					
448		15-100					
448 ANSI	Class 150	1/2"-4"					
449	PN 16-40	15-100					
450	PN 16-40	15-150					
451	PN 25	65-150					
452	PN 40	25-100					
453	PN 16-40	15-500					
460		200-250					
462		200-250					
463		15-150					
470		15-150					
470 ANSI	Class 150-300	1"-8"					
471	PN 16-40	15-150					
471 ANSI	Class 150-300	1"-8"					
480	PN 16-25	15-100					
483	PN 6-16	15-250					
485		15-150					
486	PN 16	15-50					2
487			2	A	7	--	15
488							
491							
492							

Megjegyzés: Termékek amelyek a nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv 4. cikk 3. bekezdése alá esnek nincsenek ellátva CE-jelöléssel.

1) DIN EN 12516 / DIN 3840

2) AD 2000 Merkblatt A4 (minden kivétel EN-JL1040)

6) DIN EN 60534-1


16) DIN EN 16668

* Ellenőrző, felügyeleti, bejelentett szervezet neve és címe: Bejelentett szervezet azonosító száma:

Lloyd's Register Deutschland GmbH
Am Sandtorkai 41, D-20457 Hamburg

0525

Schloß Holte-Stukenbrock, 2020.05.04



(Brechmann, Ügyvezető)

A nyilatkozat tanúsítja a megnevezett irányelvekkel való megegyezést, de semmilyen minőségi garanciát nem biztosít a termékfelelőségi törvény vonatkozásában. A termékre vonatkozó dokumentációk biztonságtechnikai előírásait figyelembe kell venni. A terméken a gyártóval nem egyeztetett változtatások és a biztonságtechnikai előírások be nem tartása esetén a nyilatkozat elveszti érvényességét.

Gyártói Beépítési nyilatkozat befejezetlen gépekhez EU 2006/42/EK irányelv szerint

az 1. Táblázatban felsorolt termékekre:

ARI-Armaturen GmbH & Co. KG mint gyártó ezúton nyilatkozza, hogy a fent felsorolt termékek a **gépekre vonatkozó irányelv (2006/42/EK)** alapvető követelményeinek megfelelnek:

I. Melléklet, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.15, 1.6.1, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 pontok

A alkalmazott harmonizált szabványok:


EN ISO 12100: 2010

Az ARI-termékek villamos, sűrítettlevegős és hidraulikus hajtóművekkel való összeépítésre készülnek. Az üzembe helyezés mindaddig tilos, amíg nincs biztosítva, hogy az egész berendezés megfelel a 2006/42/ EK irányelv rendelkezéseinek, amelybe ARI-tolóhajtóművek beépítésre kerülnek.

A gyártó vállalja, hogy igény esetén elektronikus úton átadja a részlegesen befejezett gépekre vonatkozó dokumentumokat az illetékes állami hatóságoknak. A géphez tartozó speciális műszaki dokumentációk VII. Melléklet B része szerint lettek elkészítve.

Meghatalmazott személy: Dieter Richter

Schloß Holte-Stukenbrock, 2016.12.14



(Brechmann, Ügyvezető)

A nyilatkozat tanúsítja a megnevezett irányelvekkel való megegyezést, de semmilyen minőségi garanciát nem biztosít a termékefelelőségi törvény vonatkozásában. A termékre vonatkozó dokumentációk biztonságtechnikai előírásait figyelembe kell venni. A terméken a gyártóval nem egyeztetett változtatások és a biztonságtechnikai előírások be nem tartása esetén a nyilatkozat elveszti érvényességét.

Megfelelőségi nyilatkozat Nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv szerint

Ezúton nyilatkozunk:

**ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG,
Mergelheide 56-60, D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock**

hogy az alább felsorolt termékek a fent megadott Nyomástartó berendezések irányelve biztonságtechnikai követelményeit és a Gépek irányelve kockázatértékelési előírásait teljesítik.

Szerelvénytípusok:

Elzárószelepek tömszelencés tengelytömítéssel ARI-STOBU® / ARI-STOBU®017 Elzárószelepek csőmembrános tengelytömítéssel ARI-FABA®-Plus / -Supra / -LA Lágytömítésű elzárószelepek ARI-EURO-WEDI®							2. táblázat					
Típus	Névleges nyomás	Névleges átmérő	Töltetbesorolás	Modul	Diagram	Bizonylat száma	Alkalmazott előírások					
005	PN 16-40 PN 63-160	15-300 10-100	1	H	6	50003/3	1, 2, 16					
006	PN 16-40 PN 63-160	15-500 10-100										
007		15-500										
009	PN 16-40	15-200										
017		15-250										
040	PN 25-40	15-300										
041	Class 150-300	1/2"-10"										
044	PN 25-40	15-500										
046	PN 16-40	15-400										
047	PN 16-40	15-300										
049	Class 300	1/2"-2"										
066	PN 25-40	15-300										
067	PN 40	15-300										
068		200-300										
069	PN 16-40	15-200										
070								2	H	6	50003/3	1
071	PN 6-16	15-200										
072												
073												
076	PN 16	15-50										
078												
140	PN 40 PN 63-160	15-300 10-100	1	H	6	50003/3	1, 2, 16					
141	Class 150-300	1/2"-10"										
146	PN 25-40 PN 63-160	15-400 10-100										
147	PN 25-40	15-300										
149	Class 300	1/2"-2"										
166	PN 40	15-300										
169	PN 25-40	15-200										
306												
307	PN 16-40	15-500										

Megjegyzés: A nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv követelményei szerinti DN25 és ennél kisebb méretű termékeken nem szerepelhet a CE-jelölés (4. cikk 3. bekezdés)

1) DIN EN 12516 / DIN 3840

2) AD 2000 Merkblatt A4 (minden kivétel EN-JL1040)

16) DIN EN 16668


Ellenőrző, felügyeleti, bejelentett szervezet neve és címe:

**Lloyd's Register Deutschland GmbH
Am Sandtorkai 41, D-20457 Hamburg**

Schloß Holte-Stukenbrock, 2020.05.04

Bejelentett szervezet azonosító száma:

0525


(Brechmann, Ügyvezető)

A nyilatkozat tanúsítja a megnevezett irányelvekkel való megegyezést, de semmilyen minőségi garanciát nem biztosít a termékfelelőségi törvény vonatkozásában. A termékre vonatkozó dokumentációk biztonságtechnikai előírásait figyelembe kell venni. A terméken a gyártóval nem egyeztetett változtatások és a biztonságtechnikai előírások be nem tartása esetén a nyilatkozat elveszti érvényességét.

Gyártói Beépítési nyilatkozat befejezetlen gépekhez EU 2006/42/EK irányelv szerint

a 2. táblázatban felsorolt termékek, 005/006 típusok villamos és sűrítettlevegős hajtóművekkel, valamint 140/140/146/147/149/166/169 típusok sűrítettlevegős hajtóművekkel:

ARI-Armaturen GmbH & Co. KG mint gyártó ezúton nyilatkozza, hogy a fent felsorolt termékek a **gépekre vonatkozó irányelv (2006/42/EK)** alapvető követelményeinek megfelelnek:

I. Melléklet, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.15, 1.6.1, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 pontok

A alkalmazott harmonizált szabványok:


EN ISO 12100: 2010

Az ARI-termékek villamos, sűrítettlevegős és hidraulikus hajtóművekkel való összeépítésre készülnek. Az üzembe helyezés mindaddig tilos, amíg nincs biztosítva, hogy az egész berendezés megfelel a 2006/42/ EK irányelv rendelkezéseinek, amelybe ARI-tolóhajtóművek beépítésre kerülnek.

A gyártó vállalja, hogy igény esetén elektronikus úton átadja a részlegesen befejezett gépekre vonatkozó dokumentumokat az illetékes állami hatóságoknak. A géphez tartozó speciális műszaki dokumentációk VII. Melléklet B része szerint lettek elkészítve.

Meghatalmazott személy: Dieter Richter

Schloß Holte-Stukenbrock, 2016.12.14



(Brechmann, Ügyvezető)

A nyilatkozat tanúsítja a megnevezett irányelvekkel való megegyezést, de semmilyen minőségi garanciát nem biztosít a termékfelelőségi törvény vonatkozásában. A termékre vonatkozó dokumentációk biztonságtechnikai előírásait figyelembe kell venni. A terméken a gyártóval nem egyeztetett változtatások és a biztonságtechnikai előírások be nem tartása esetén a nyilatkozat elveszti érvényességét.

Megfelelőségi nyilatkozat Nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv szerint

Ezúton nyilatkozunk:

**AWH Armaturenwerk Halle GmbH,
Turmstraße 118, D-06110 Halle/Saale**

hogy az alább felsorolt termékek a fent megadott Nyomástartó berendezések irányelve biztonságtechnikai követelményeit teljesítik.

Szerelvénytípusok:

Elzárószelep tömszelencés tengelytömítéssel 6A1								3. táblázat
Elzárószelep csőmembrános tengelytömítéssel 6A2								
Típus	Névleges nyomás	Névleges átmérő	Töltetbesorolás	Modul	Diagram	Ház anyaga/fedél	Bizonylat száma	Alkalmazott előírások
6A1	PN 40	15-25	2	--	7	1.0460, 1.4541	--	1, 2, 4, 16
6A2			1		8			

Megjegyzés: A nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv követelményei szerinti DN25 és ennél kisebb méretű termékeken nem szerepelhet a CE-jelölés (4. cikk 3. bekezdés)

1) DIN EN 12516 / DIN 3840

2) AD 2000 Merkblatt A4 (minden kivétel EN-JL1040)

4) ASME Code (Sec.VIII Div.1) / ASME Code (Sec.II)

16) DIN EN 16668


Ellenőrző, felügyeleti, bejelentett szervezet neve és címe:

**TÜV Thüringen e.V.
Melchendorfer Str. 64, D-99096 Erfurt**

Bejelentett szervezet azonosító száma:

0090

Halle/Saale, 2020.05.04



(Brechmann, Ügyvezető)

A nyilatkozat tanúsítja a megnevezett irányelvekkel való megegyezést, de semmilyen minőségi garanciát nem biztosít a termékfelelőségi törvény vonatkozásában. A termékre vonatkozó dokumentációk biztonságtechnikai előírásait figyelembe kell venni. A terméken a gyártóval nem egyeztetett változtatások és a biztonságtechnikai előírások be nem tartása esetén a nyilatkozat elveszti érvényességét.

Megfelelőségi nyilatkozat Nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv szerint

Ezúton nyilatkozunk:

**ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG,
Mergelheide 56-60, D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock**

hogy az alább felsorolt termékek a fent megadott Nyomástartó berendezések irányelve biztonságtechnikai követelményeit és a Gépek irányelve kockázatértékelési előírásait teljesítik.

Szerelvénytípusok:

Pillangószelep ARI-ZESA® / -GESA® / -ZESA®EA / -GESA®EA							4. táblázat
Pillangószelep ARI-ZIVA®Z / -ZIVA®G							
Folyamatszabályozó pillangószelep ARI-ZETRIX®							
Típus	Névleges nyomás	Névleges átmérő	Töltetbesorolás	Modul	Diagram	Bizonylat száma	Alkalmazott előírások
012	PN 6-16	25-500	1	H	6	50003/3	1
013	PN 10-16						
014	PN 6-16						
015	PN 10-16						
016	PN 10-40	80-600					
	PN 6-40	700-1200					
016 ANSI	Class 150-300	3"-48"					
018	PN 10-40	80-600					
	PN 63	80-600					
	PN 100	80-400					
018 ANSI	Class 150-300	3"-24"					
	Class 600						
019	PN 6-40	80-600					
019 ANSI	Class 150-300	3"-24"					

Megjegyzés: A nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv követelményei szerinti DN25 és ennél kisebb méretű termékeken nem szerepelhet a CE-jelölés (4. cikk 3. bekezdés)

1) DIN EN 12516 / DIN 3840

2) AD 2000 Merkblatt A4 (kívánságra)

16) DIN EN 16668


Ellenőrző, felügyeleti, bejelentett szervezet neve és címe:

**Lloyd's Register Deutschland GmbH
Am Sandtorkai 41, D-20457 Hamburg**

Bejelentett szervezet azonosító száma:

0525

Schloß Holte-Stukenbrock, 2020.05.04



(Brechmann, Ügyvezető)

A nyilatkozat tanúsítja a megnevezett irányelvekkel való megegyezést, de semmilyen minőségi garanciát nem biztosít a termékfelelőségi törvény vonatkozásában. A termékre vonatkozó dokumentációk biztonságtechnikai előírásait figyelembe kell venni. A terméken a gyártóval nem egyeztetett változtatások és a biztonságtechnikai előírások be nem tartása esetén a nyilatkozat elveszti érvényességét.

Gyártói Beépítési nyilatkozat befejezetlen gépekhez EU 2006/42/EK irányelv szerint

a 4. táblázatban felsorolt termékek villamos, sűrítettlevegős és hidraulikus hajtóművekkel:

ARI-Armaturen GmbH & Co. KG mint gyártó ezúton nyilatkozta, hogy a fent felsorolt termékek a **gépekre vonatkozó irányelv (2006/42/EK)** alapvető követelményeinek megfelelnek:

I. Melléklet, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.15, 1.6.1, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 pontok

A alkalmazott harmonizált szabványok:


EN ISO 12100: 2010

Az ARI-termékek villamos, sűrítettlevegős és hidraulikus hajtóművekkel való összeépítésre készülnek. Az üzembe helyezés mindaddig tilos, amíg nincs biztosítva, hogy az egész berendezés megfelel a 2006/42/ EK irányelv rendelkezéseinek, amelybe ARI-tolóhajtóművek beépítésre kerülnek.

A gyártó vállalja, hogy igény esetén elektronikus úton átadja a részlegesen befejezett gépekre vonatkozó dokumentumokat az illetékes állami hatóságoknak. A géphez tartozó speciális műszaki dokumentációk VII. Melléklet B része szerint lettek elkészítve.

Meghatalmazott személy: Dieter Richter

Schloß Holte-Stukenbrock, 2018.01.31



(Brechmann, Ügyvezető)

A nyilatkozat tanúsítja a megnevezett irányelvekkel való megegyezést, de semmilyen minőségi garanciát nem biztosít a termékefelelőségi törvény vonatkozásában. A termékre vonatkozó dokumentációk biztonságtechnikai előírásait figyelembe kell venni. A terméken a gyártóval nem egyeztetett változtatások és a biztonságtechnikai előírások be nem tartása esetén a nyilatkozat elveszti érvényességét.

Megfelelőségi nyilatkozat Nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv szerint

Ezúton nyilatkozunk:

**ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG,
Mergelheide 56-60, D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock**

hogy az alább felsorolt termékek a fent megadott Nyomástartó berendezések irányelve biztonságtechnikai követelményeit teljesítik.

Szerelvénytípusok:

Biztonsági szelep ARI-SAFE / -SN / -P / -TC / -TCP/TCS							5. táblázat														
Biztonsági szelep ARI-REYCO R-Series (Full Nozzle)																					
Típus	Névleges nyomás	Névleges átmérő	Töltetbesorolás	Modul	Diagram	Bizonylat száma	Alkalmazott előírások														
901	PN 16-40	15-250	1	H1/ B+D	--	50003/3	1, 2, 3, 4, 9, 10, 11														
902	Class 150-300	1"-6"																			
903	PN 16-40	20-150	2				H1/ B+D	--	50003/3	1, 2, 7, 9, 10, 12											
904	PN 16																				
911	PN 16-40	15-250	1							H1/ B+D	--	50003/3	1, 2, 3, 4, 9, 10, 11								
912	Class 150-300	1"-6"																			
921	PN 16-40	15-150											1	H1/ B+D	--	50003/3	1, 2, 3, 9, 10, 11				
922																					
923																					
924																					
941	PN 40	15-25															2	H1/ B+D	--	50003/3	1, 2, 7, 9, 10, 12
942																					
943																					
945																					
946	PN 100			15-25	1	H1/ B+D	--	50003/3	1, 2, 3, 9, 10, 11												
951																					
952																					
953																					
961	PN 100		15-25						1	H1/ B+D	--	50003/3	1, 2, 3, 9, 10, 11								
962																					
963																					
963																					
971	Class 150-2500	1"-8"											1	H1/ B+D	--	50003/3	4, 9, 13				
973	PN 16-400	25-200																			
974	PN 16-400	25-200																			
974	PN 16-400	25-200																			

1) DIN EN 12516 / DIN 3840

2) AD 2000 Merkblatt A4 (minden kivétel EN-JL1040)

3) AD 2000 Merkblatt A2

4) ASME Code (Sec.VIII Div.1) / ASME Code (Sec. II)

7) DIN EN 12828

9) DIN EN ISO 4126-1

10) VdTÜV 100

11) TRD 421

12) TRD 721

13) API 526


Ellenőrző, felügyeleti, bejelentett szervezet neve és címe:

**Lloyd's Register Deutschland GmbH
Am Sandtorkai 41, D-20457 Hamburg**

Bejelentett szervezet azonosító száma:

0525

Schloß Holte-Stukenbrock, 2020.01.17


(Brechmann, Ügyvezető)

A nyilatkozat tanúsítja a megnevezett irányelvekkel való megegyezést, de semmilyen minőségi garanciát nem biztosít a termékfelelőségi törvény vonatkozásában. A termékre vonatkozó dokumentációk biztonságtechnikai előírásait figyelembe kell venni. A terméken a gyártóval nem egyeztetett változtatások és a biztonságtechnikai előírások be nem tartása esetén a nyilatkozat elveszti érvényességét.

Megfelelőségi nyilatkozat Nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv szerint

Ezúton nyilatkozunk:

**ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG,
Mergelheide 56-60, D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock**

hogy az alább felsorolt termékek a fent megadott Nyomástartó berendezések irányelve biztonságtechnikai követelményeit teljesítik.

Szerelvénytípusok:

Kézi szabályozószelep (strangszelep) ARI-ASTRA® / ASTRA®-Plus							6. táblázat
Típus	Névleges nyomás	Névleges átmérő	Töltetbesorolás	Modul	Diagram	Bizonylat száma	Alkalmazott előírások
020	PN 16	15-200	1	H	6	50003/3	1, 2
042		15-400					
Megjegyzés: A nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv követelményei szerinti DN25 és ennél kisebb méretű termékeken nem szerepelhet a CE-jelölés (4. cikk 3. bekezdés)							

1) DIN EN 12516 / DIN 3840

2) AD 2000 Merkblatt A4 (minden kivétel EN-JL1040)

Ellenőrző, felügyeleti, bejelentett szervezet neve és címe:

**Lloyd's Register Deutschland GmbH
Am Sandtorkai 41, D-20457 Hamburg**

Bejelentett szervezet azonosító száma:


0525

Tömegáramkorlátozó ARI-ASTRA® D							7. táblázat
Nyomásfüggetlen kiegyenlítő- és szabályozószelep ARI-ASTRA® DC							
Típus	Névleges nyomás	Névleges átmérő	Töltetbesorolás	Modul	Diagram	Bizonylat száma	Alkalmazott előírások
021	PN 16	350-800	2	A	9	--	5
	PN 25	250-600					
022	PN 16	65-150	2	A	7	--	5
	PN 25	50-125					

5) EN 1092-2

Tömegáramkorlátozó ARI-ASTRA® D						
Nyomásfüggetlen kiegyenlítő- és szabályozószelep ARI-ASTRA® DC						
Típus	Névleges nyomás	Névleges átmérő	Ezek a termékek a nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU (4. cikk 3 bekezdés) irányelv szerint vannak méretezve és gyártva és ezért ezeken nem szerepelhet a CE jelölés.			
021	PN 16	100-300				
	PN 25	50-200				
022	PN 16	50				

Schloß Holte-Stukenbrock, 2019.03.22


 (Brechmann, Ügyvezető)

A nyilatkozat tanúsítja a megnevezett irányelvekkel való megegyezést, de semmilyen minőségi garanciát nem biztosít a termékfelelőségi törvény vonatkozásában. A termékre vonatkozó dokumentációk biztonságtechnikai előírásait figyelembe kell venni. A terméken a gyártóval nem egyeztetett változtatások és a biztonságtechnikai előírások be nem tartása esetén a nyilatkozat elveszti érvényességét.

Megfelelőségi nyilatkozat Nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv szerint

Ezúton nyilatkozunk:

**ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG,
Mergelheide 56-60, D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock**

hogy az alább felsorolt termékek a fent megadott Nyomástartó berendezések irányelve biztonságtechnikai követelményeit teljesítik.

Szerelvénytípusok:

Túláramszelep ARI-PRESO®							8. táblázat
Típus	Névleges nyomás	Névleges átmérő	Töltetbesorolás	Modul	Diagram	Bizonylat száma	Alkalmazott előírások
753	PN 16	15-100	1	H	6	50003/3	1, 2, 16
Megjegyzés: A nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv követelményei szerinti DN25 és ennél kisebb méretű termékeken nem szerepelhet a CE-jelölés (4. cikk 3. bekezdés)							

1) DIN EN 12516 / DIN 3840

2) AD 2000 Merkblatt A4 (minden kivétel EN-JL1040)

16) DIN EN 16668


Ellenőrző, felügyeleti, bejelentett szervezet neve és címe:

**Lloyd's Register Deutschland GmbH
Am Sandtorkai 41, D-20457 Hamburg**

Bejelentett szervezet azonosító száma:

0525

Schloß Holte-Stukenbrock, 2020.05.04



(Brechmann, Ügyvezető)

A nyilatkozat tanúsítja a megnevezett irányelvekkel való megegyezést, de semmilyen minőségi garanciát nem biztosít a termékfelelőségi törvény vonatkozásában. A termékre vonatkozó dokumentációk biztonságtechnikai előírásait figyelembe kell venni. A terméken a gyártóval nem egyeztetett változtatások és a biztonságtechnikai előírások be nem tartása esetén a nyilatkozat elveszti érvényességét.

Megfelelőségi nyilatkozat Nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv szerint

Ezúton nyilatkozunk:

**ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG,
Mergelheide 56-60, D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock**

hogy az alább felsorolt termékek a fent megadott Nyomástartó berendezések irányelve biztonságtechnikai követelményeit és a Gépek irányelve kockázatértékelési előírásait teljesítik.

Szerelvénytípusok:

Nyomáscsökkentő ARI-PREDU®							9. táblázat
Túláramszelep ARI-PREDEX®							
Típus	Névleges nyomás	Névleges átmérő	Töltetbesorolás	Modul	Diagram	Bizonylat száma	Alkalmazott előírások
701	PN 16-40	15-150	2	H	7	50003/3	1, 2, 6, 16
701 ANSI	Class 150-300	1"-6"					
705	PN 16-40	15-150					
705 ANSI	Class 150-300	1"-6"					
Megjegyzés: A nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv követelményei szerinti DN25 és ennél kisebb méretű termékeken nem szerepelhet a CE-jelölés (4. cikk 3. bekezdés)							

1) DIN EN 12516 / DIN 3840

2) AD 2000 Merkblatt A4 (minden kivétel EN-JL1040)

6) DIN EN 60534-1

16) DIN EN 16668


Ellenőrző, felügyeleti, bejelentett szervezet neve és címe:

**Lloyd's Register Deutschland GmbH
Am Sandtorkai 41, D-20457 Hamburg**

Bejelentett szervezet azonosító száma:

0525

Schloß Holte-Stukenbrock, 2020.05.04



(Brechmann, Ügyvezető)

A nyilatkozat tanúsítja a megnevezett irányelvekkel való megegyezést, de semmilyen minőségi garanciát nem biztosít a termékfelelőségi törvény vonatkozásában. A termékre vonatkozó dokumentációk biztonságtechnikai előírásait figyelembe kell venni. A terméken a gyártóval nem egyeztetett változtatások és a biztonságtechnikai előírások be nem tartása esetén a nyilatkozat elveszti érvényességét.

**Gyártói Beépítési nyilatkozat befejezetlen gépekhez
EU 2006/42/EK irányelv szerint**

az 9. Táblázatban felsorolt termékekre:

ARI-Armaturen GmbH & Co. KG mint gyártó ezúton nyilatkozza, hogy a fent felsorolt termékek a **gépekre vonatkozó irányelv (2006/42/EK)** alapvető követelményeinek megfelelnek:

I. Melléklet, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.7, 1.3.8, 1.5.4, 1.5.8, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4 pontok

A alkalmazott harmonizált szabványok:


EN ISO 12100: 2010

Az üzembe helyezés mindaddig tilos, amíg nincs biztosítva, hogy az egész berendezés megfelel a 2006/42/ EK irányelv rendelkezéseinek, amelybe ARI-tolóhajtóművek beépítésre kerülnek.

A gyártó vállalja, hogy igény esetén elektronikus úton átadja a részlegesen befejezett gépekre vonatkozó dokumentumokat az illetékes állami hatóságoknak. A géphez tartozó speciális műszaki dokumentációk VII. Melléklet B része szerint lettek elkészítve.

Meghatalmazott személy: Dieter Richter

Schloß Holte-Stukenbrock, 2016.12.14



(Brechmann, Ügyvezető)

A nyilatkozat tanúsítja a megnevezett irányelvekkel való megegyezést, de semmilyen minőségi garanciát nem biztosít a termékfelelőségi törvény vonatkozásában. A termékre vonatkozó dokumentációk biztonságtechnikai előírásait figyelembe kell venni. A terméken a gyártóval nem egyeztetett változtatások és a biztonságtechnikai előírások be nem tartása esetén a nyilatkozat elveszti érvényességét.

Megfelelőségi nyilatkozat Nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv szerint

Ezúton nyilatkozunk:

AWH Armaturenwerk Halle GmbH,
Turmstraße 118, D-06110 Halle/Saale

hogy az alább felsorolt termékek a fent megadott Nyomástartó berendezések irányelve biztonságtechnikai követelményeit és a Gépek irányelve kockázatértékelési előírásait teljesítik.

Szerelvénytípusok:

Hőmérsékletszabályozó ARI-TEMPROL®							10. táblázat
Típus	Névleges nyomás	Névleges átmérő	Töltetbesorolás	Modul	Diagram	Bizonylat száma	Alkalmazott előírások
771	PN 16-40	15-100	1	A2 / B+D	6 / 1	00901510529 3100/2427/18 00901510323	1, 2, 8, 16
	PN 40	G 1/2"-2"					
772	PN 40	G 1/2"-2"					
773	PN 16-40	15-100					
774	PN 16-40	15-100					
775	PN 16-40	15-100					
72771	PN 16	G 1/2"-1"	2	A	7	--	1, 8
72773	PN 16	G 1/2"-2"					
72775	PN 16	G 1/2"-2"					

Megjegyzés: A nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv követelményei szerinti DN25 és ennél kisebb méretű termékeken nem szerepelhet a CE-jelölés (4. cikk 3. bekezdés)

Kiegészítők: szabályozó/biztonsági állító/kézi működtető/védőcső

Típus	
9900386011 - 990038361	Ezek a termékek a nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU (4. cikk 3 bekezdés) irányelv szerint vannak méretezve és gyártva és ezért ezeken nem szerepelhet a CE jelölés.
9900387461 - 9900387601	
9900387611 - 9900387961	
990038600Z21 - 990038600Z36	
9900390011	

1) DIN EN 12516 / DIN 3840

2) AD 2000 Merkblatt A4 (minden kivétel EN-JL1040)

8) DIN EN 14597

16) DIN EN 16668


Ellenőrző, felügyeleti, bejelentett szervezet neve és címe:

TÜV Thüringen e.V.
Melchendorfer Str. 64, D-99096 Erfurt

Bejelentett szervezet azonosító száma:

0090

Halle/Saale, 2019.07.15



(Brechmann, Ügyvezető)

A nyilatkozat tanúsítja a megnevezett irányelvekkel való megegyezést, de semmilyen minőségi garanciát nem biztosít a termékfelelőségi törvény vonatkozásában. A termékre vonatkozó dokumentációk biztonságtechnikai előírásait figyelembe kell venni. A terméken a gyártóval nem egyeztetett változtatások és a biztonságtechnikai előírások be nem tartása esetén a nyilatkozat elveszti érvényességét.

Gyártói Beépítési nyilatkozat befejezetlen gépekhez EU 2006/42/EK irányelv szerint

az 10. Táblázatban felsorolt termékekre:

ARI-Armaturen GmbH & Co. KG mint gyártó ezúton nyilatkozza, hogy a fent felsorolt termékek a **gépekre vonatkozó irányelv (2006/42/EK)** alapvető követelményeinek megfelelnek:

I. Melléklet, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.7, 1.3.8, 1.5.4, 1.5.8, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4 pontok

A alkalmazott harmonizált szabványok:


EN ISO 12100: 2010

Az üzembe helyezés mindaddig tilos, amíg nincs biztosítva, hogy az egész berendezés megfelel a 2006/42/ EK irányelv rendelkezéseinek, amelybe ARI-tolóhajtóművek beépítésre kerülnek.

A gyártó vállalja, hogy igény esetén elektronikus úton átadja a részlegesen befejezett gépekre vonatkozó dokumentumokat az illetékes állami hatóságoknak. A géphez tartozó speciális műszaki dokumentációk VII. Melléklet B része szerint lettek elkészítve.

Meghatalmazott személy: Dieter Richter

Halle/Saale, 2016.12.14



(Brechmann, Ügyvezető)

A nyilatkozat tanúsítja a megnevezett irányelvekkel való megegyezést, de semmilyen minőségi garanciát nem biztosít a termékfelelősségi törvény vonatkozásában. A termékre vonatkozó dokumentációk biztonságtechnikai előírásait figyelembe kell venni. A terméken a gyártóval nem egyeztetett változtatások és a biztonságtechnikai előírások be nem tartása esetén a nyilatkozat elveszti érvényességét.

Megfelelőségi nyilatkozat Nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv szerint

Ezúton nyilatkozunk:

**ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG,
Mergelheide 56-60, D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock**

hogy az alább felsorolt termékek a fent megadott Nyomástartó berendezések irányelve biztonságtechnikai követelményeit teljesítik.

Szerelvénytípusok:

Visszacsapó szelep ARI-CHECKO®V / CHECKO®D							11. táblázat
Típus	Névleges nyomás	Névleges átmérő	Töltébesorolás	Modul	Diagram	Bizonylat száma	Alkalmazott előírások
001	PN 40	15-100	1	H	6	50003/3	1, 2, 16
003	PN 6-40	15-500					
	PN 63-160	10-100					
004	PN 16-40	15-500					
030	PN 40	15-300					
	PN 63-160	10-100					
039	PN 40	15-200					
063		15-250					
303	PN 16-40	15-500					
304							

Megjegyzés: A nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv követelményei szerinti DN25 és ennél kisebb méretű termékeken nem szerepelhet a CE-jelölés (4. cikk 3. bekezdés)

1) DIN EN 12516 / DIN 3840

2) AD 2000 Merkblatt A4 (minden kivétel EN-JL1040)

16) DIN EN 16668


Ellenőrző, felügyeleti, bejelentett szervezet neve és címe:

**Lloyd's Register Deutschland GmbH
Am Sandtorkai 41, D-20457 Hamburg**

Bejelentett szervezet azonosító száma:

0525

Schloß Holte-Stukenbrock, 2020.05.04



(Brechmann, Ügyvezető)

A nyilatkozat tanúsítja a megnevezett irányelvekkel való megegyezést, de semmilyen minőségi garanciát nem biztosít a termékfelelőségi törvény vonatkozásában. A termékre vonatkozó dokumentációk biztonságtechnikai előírásait figyelembe kell venni. A terméken a gyártóval nem egyeztetett változtatások és a biztonságtechnikai előírások be nem tartása esetén a nyilatkozat elveszti érvényességét.

Megfelelőségi nyilatkozat Nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv szerint

Ezúton nyilatkozunk:

**ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG,
Mergelheide 56-60, D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock**

hogy az alább felsorolt termékek a fent megadott Nyomástartó berendezések irányelve biztonságtechnikai követelményeit teljesítik.

Szerelvénytípusok:

ARI-Szennyfogó							12. táblázat
Típus	Névleges nyomás	Névleges átmérő	Töltetbesorolás	Modul	Diagram	Bizonylat száma	Alkalmazott előírások
050	PN 6-40	15-500	1	H	6	50003/3	1, 2, 16
	PN 63-160	10-100					
059	PN 16-40	15-200					
080	PN 40	15-300					
	PN 63-160	10-100					

Megjegyzés: A nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv követelményei szerinti DN25 és ennél kisebb méretű termékeken nem szerepelhet a CE-jelölés (4. cikk 3. bekezdés)

1) DIN EN 12516 / DIN 3840

2) AD 2000 Merkblatt A4 (minden kivétel EN-JL1040)

16) DIN EN 16668


Ellenőrző, felügyeleti, bejelentett szervezet neve és címe:

**Lloyd's Register Deutschland GmbH
Am Sandtorkai 41, D-20457 Hamburg**

Bejelentett szervezet azonosító száma:

0525

Schloß Holte-Stukenbrock, 2020.05.04



(Brechmann, Ügyvezető)

A nyilatkozat tanúsítja a megnevezett irányelvekkel való megegyezést, de semmilyen minőségi garanciát nem biztosít a termékfelelőségi törvény vonatkozásában. A termékre vonatkozó dokumentációk biztonságtechnikai előírásait figyelembe kell venni. A terméken a gyártóval nem egyeztetett változtatások és a biztonságtechnikai előírások be nem tartása esetén a nyilatkozat elveszti érvényességét.